

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР
МИНИСТРЛИГИНИН
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ БОЮНЧА
БАШКАРМАЛЫГЫ



УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АКСЫ РАЙОНУ БОЮНЧА
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР БӨЛҮМҮ

ОТДЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ
ПО АКСЫЙСКОМУ РАЙОНУ

Кербен шаары Ныязалы көчү Таш-Мойнок
Тел., факс: +996 (0-3742) 5-03-01
e-mail: ochs_aksy@mail.ru

город Кербен ул Ныязалы уч Таш-Мойнок
Тел., факс: +996 (0-3742) 5-03-01
e-mail: ochs_aksy@mail.ru

“ 28 ” 10 2022-ж

Чыгыш № 37

Кербен шаары

Аксы району Кызыл-Туу айыл аймагынын Жылгын айылы Б.Артыкбаев көчөсү №60 дарегинде жайгашкан М.Барпиев атындагы №19 Жылгын жалпы орто билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү өрт коопсуздук эрежелерине жана талаптарына шайкеш келүүсү жөнүндө Аксы райондук ӨК бөлүмүнүн

КОРУТУНДУСУ

Аксы району Кызыл-Туу айыл аймагынын Жылгын айылы Б.Артыкбаев көчөсү №60 дарегинде жайгашкан М.Барпиев атындагы №19 Жылгын жалпы орто билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 7-июнундагы №78 “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндөгү” мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 22.08.2018-ж. №381 токтому менен бекитилген “Өрт коопсуздук эрежелеринин” негизинде төмөнкү аталган талаптары аткаруу менен шайкеш келет.

Тактап айтканда:

1. Имарат нормага ылайык өрт өчүрүүчү каражат (огнетушитель) менен камсыз кылынган.
2. Имараттын короосунда баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен толукталган өрттүк калкан (пожарный щит) орнотулган.
3. Имараттын электр зымдары электр орнотуу эрежелерине ылайык орнотулган.
4. Имараттын бөлмөлөрүн өрттү автоматтык түрдө кабар берүүчү (сигнализация) жабдыктары менен орнотуу зарыл.
5. Имараттын эвакуациялоо планы иштелип чыккан.
6. Имараттын кошумча эвакуациялоо жолдору каралган.

Аксы району боюнча ӨК бөлүмүнүн башчысы у.м.а
улук лейтенант  И.Анарбаев

